



Wärmepumpenboiler WWP T 300 WA

Folgende Vorabklärungen sind für die Installation des Wärmepumpenboilers erforderlich.

Das müssen Sie beachten:

OK

Absicherung: 13 A | B 16 A allpolig
Netzspannung / Netzfrequenz: 1~, N / PE, 230 V / 50 Hz
Benötigte Steckdose T23 230V 16A



Raumeigenschaften: Frostfrei
Raumgröße: > 20 m³
Raumhöhe: > 2.10 m (Standort des Boilers)
Transport: Der WP-Boiler darf nicht gelegt werden! (max. Neigung 45°)
Türbreite: > 71 cm
Kondenswasserablauf: Bodenablauf, Siphon, Brünneli etc.
 (Ablauf sollte nicht über 1.35 Meter über Boden sein, sonst wird zusätzlich eine Kondensatpumpe benötigt)

Abmessungen:

